



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.244.2026.AP
Ostróda, 2026-06-12

Szpital w Ostródzie S.A.
ul. Władysława Jagiełły 1
14-100 Ostróda

Dotyczy: wodociąg lokalny Szpital Ostróda

Ocena jakości wody za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w ww. okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A, określonym w ww. rozporządzeniu.

Poboru dokonano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- stacja uzdatniania wody
- sieć, centralna sterylizatornia

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez Szpital w Ostródzie S.A. wewnętrznej kontroli jakości wody. Administrator pobrał łącznie 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A (3) i B (1), mikrobiologia (6). Próbki pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- stacja uzdatniania wody
- sieć, centralna sterylizatornia.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody.

Wodociąg zaopatrywał w wodę obiekty szpitalne w okresie od 01.08.2025 r. do 31.12.2025 r. Pobrane próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Zdzisław Sokołowski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
2026-06-12

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Ostróda
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17