



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.24.2019

Data:
07.11.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa i montaż opraw oświetleniowych.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 30.10.2019 r.:

„W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę i montaż lamp w części 1. Hala MOS w Ostródzie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której załączniku będą wyniki projektu oświetleniowego równoważne pod względem parametrów oświetleniowych, a o zmienionych parametrach lamp określonych w SIWZ?

Uzasadnienie: Po wykonaniu obliczeń projektowych na hali MOS okazuje się, iż lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie lamp zamiennych z uwagi na:

1. Zastosowanie mniejszej ilości opraw t.j. 18 w miejsce 24.
 2. Zastosowana zamienna ilość opraw (18 szt.) powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną t.j. 2,6 kW, w miejsce 4 kW wynikających z projektu oświetleniowego dołączonego do SIWZ. Dzięki temu oszczędności wygenerowane w okresie gwarancji mogą sięgnąć nawet 15 000 zł.
 3. Parametry oświetleniowe osiągnięte dzięki zastosowaniu lamp równoważnych są lepsze niż te określone w SIWZ ponieważ udaje się osiągnąć lepszą równomierność oświetlenia. Rozwiązanie równoważne uzyskuje równomierność oświetlenia na całej powierzchni hali, bez "marginosu" 0,5m określonego w wariancie podanym w SIWZ.
 4. Współczynnik olśnienia UGR jest dla obu wariantów taki sam t.j. < 22, w związku z tym proponowane rozwiązanie jest niegorsze.
2. Oświetlenie Pomostu: Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na lampie załączonej do niniejszej wiadomości, t.j. Leo Park LED?
1. Wymaganie co do temperatury barwowej określonej w SIWZ było "minimum 3500K". Proponowana lampa ma 4000K czy spełnia Państwa oczekiwania?
 2. Wymaganie co do skuteczności świetlnej określonej w SIWZ było 106 lm/W, a moc oprawy 36. Proponowana oprawa posiada moc 30W ale skuteczność świetlną 123 lm/W. W obu przypadkach strumień świetlny po uwzględnieniu współczynnika korekcji jest taki sam. Czy uznają Państwo załączoną lampę jako równoważną?"

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1: Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprawy oświetleniowej o mocy 30W, pod warunkiem uzyskania skuteczności świetlnej i strumienia świetlnego o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie opisanym jak wyżej.

Podstawa prawna:

[1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Zuse-1h