

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.27.2019

Data:
02.12.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Roboty drogowe na terenie miasta Ostróda.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 28.11.2019 r.:

„Część 2-Budowa nawierzchni ul. Piaskowej.

1. Zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu odcinek drogi od km 0+035,21 do km 0+069,66 oraz odcinek przy zjeździe na ul. Józefa Poniatowskiego nachodzi na istniejącą ścieżkę.

Prosimy o potwierdzenie, że te odcinki ścieżki należy rozebrać i w ich miejscu należy wybudować drogę.

2. Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej (opis techniczny kostka czerwona, przedmiar robót kostka szara).”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odp. 1- Ścieżka rowerowa nie podlega rozbiórce. Na odcinku od 0+035,21 do 0+069,66 do wyceny należy przyjąć nawierzchnię o średniej szerokości 2,5 m.

Odp. 2- Zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej „Wyjaśnieniami do projektu”, kostka ma być koloru szarego.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dnia 29.11.2019 r.:

„Część 1-Przebudowa skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Olsztyńską

1. Nawierzchnia z kostki kamiennej.

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów kostki ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem, a SST i przedmiarem robót.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odp. 1- Prawidłowy wymiar kostki kamiennej to 15/17.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej [2].

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

[1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej uPzp);

[2] art. 38 ust. 4 uPzp.

[Podpis]