

Znak sprawy: MPR.271.478.2019
z dnia 16.12.2019 r.

Wyjaśnienie informacji o zamówieniu

Dotyczy zamówienia: **DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ STREET WORKOUT
DLA GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA
MPR.271.478.2019 z dnia 11.12.2019 r.**

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści informacji o zamówieniu, w związku ze złożonymi zapytaniem:

Pytanie 1

Czy nawierzchnia bezpieczna w strefie bezpieczeństwa urządzenia ma być otoczona obrzeżami?

Pytanie 2

Czy należy zamontować regulamin użytkowania w ramach inwestycji?

Pytanie 3

Czy na pewno drążki, poręcze nie mają być pomalowane, a jedynie pokryte ocynkiem (surowy metal)?

Wyjaśnienie 1

Nawierzchnia bezpieczna nie musi być otoczona obrzeżami, nie mniej jednak będziemy zwracać uwagę, żeby strefa bezpieczna była oddzielona od nawierzchni trawiastej w sposób estetyczny.

Wyjaśnienie 2

W ramach zamówienia Wykonawca może zamontować regulamin, jednak nie ma takiego obowiązku.

Wyjaśnienie 3

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział jedynie malowanie słupów. Wymaga się, aby pozostałe elementy (drążki, poręcze itp.) były ocynkowane. Zamawiający zdecydował się na takie rozwiązanie mając świadomość, że pomalowane elementy metalowe, które będą często używane (szczególnie drążki i poręcze) szybko się wytrą i są mniej odporne na korozję.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

