

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.10.2017

Data:
2017-10-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego w Ostródzie przy ul. Wyszyńskiego- budowa budynku zaplecza socjalnego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; dalej: uPzp) udzielam wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.10.2017 r.:

1. Z dokumentacji wynika, że pokrycie dachu należy wykonać z blachy płaskiej lub gontu. Z uwagi na różnice cenowe proszę o określenie rodzaju pokrycia które należy wycenić.
2. Z opisu technicznego wynika, iż solarkę należy wykonać jako drewnianą lub PCV. Proszę o określenie z jakiego materiału należy wykonać okna i drzwi zewnętrzne.
3. Z części opisowej projektu zagospodarowania terenu, że działka nr 133/1 zabudowana jest budynkiem socjalnym przeznaczonym do rozbiórki. Czy rozbiórka w/w budynku wchodzi w zakres zamówienia?
4. Czy w zakres zadania wchodzi budowa trybun systemowych i budowa budynku magazynowego zgodnie z projektem zamiennym zagospodarowanie terenu?
5. Czy należy wykonać warstwę wykończeniową stropu nad parterem? W przekroju B-B napisano, iż na wylewce cementowej należy wykonać warstwę wykończeniową w przedmiarach bark pozycji dotyczącej w/w warstwy. Proszę o informację czy należy wycenić tylko wylewkę czy również warstwę wykończeniową (jeśli tak proszę o określenie z jakiego rodzaju materiału).
6. Proszę o potwierdzenie, że ocieplenie posadzki na gruncie należy wykonać warstwą styropianu EPS 100 o łącznej grubości 24cm.
7. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej lub zagospodarowanie terenu wokół budynku?
8. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie zewnętrznych przyłączy? Jeśli tak to proszę o określenie jakich?
9. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie wymiennikowni na potrzeby zasilania budynku w ciepłą wodę i centralne ogrzewanie?


Odpowiedź:

1. W cenie oferty należy skalkulować pokrycie z gontu bitumicznego.
2. W cenie oferty należy skalkulować wykonanie okien z PCV, natomiast drzwi zewnętrzne aluminiowe.
3. Tak, w cenie oferty należy skalkulować wyburzenie.
4. Nie.
5. Cenę oferty należy skalkulować bez warstwy wykończeniowej, jednocześnie przyjmując zwiększenie grubości warstwy styropianu z 4 cm do 8 cm.
6. Do wyceny należy przyjąć styropian o grubości 8 cm.
7. W cenie oferty należy skalkulować jedynie wykonanie opaski szerokości 50 cm wokół budynku.
8. Nie, przyłącza istniejące do adaptacji.
9. Nie.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia się terminy wniesienia wadium oraz składania i otwarcia ofert (*określone odpowiednio w § 8 ust. 1 SIWZ oraz § 11 ust. 2 i 3 SIWZ*): dotychczasową treść zastępuje się następującą:

- a) wadium należy wnieść w terminie do dnia **2017-11-09** do godz. **08:00** w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6);
- b) wadium musi się znajdować na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 2017-11-09 o godz. 08:00;
- c) Termin składania ofert upływa dnia **2017-11-09** o godz. **8:00**.
- d) Otwarcie ofert odbędzie się dnia **2017-11-09** o godz. **8:15** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

Zusze