

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.11.2017

Data:
2017-11-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa nawierzchni ulicy Narożnej w Ostródzie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; dalej: uPzp) udzielam wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.11.2017 r.:

1. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowych na roboty rozbiórkowe (krawężniki, płytki chodnikowe i obrzeża), wjazd z ul. Łódzkiej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w roboty rozbiórkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje robót rozbiórkowych, powyższe roboty ujęte są w poz. 1.2 i 1.3 w ramach robót ziemnych mechanicznych.

2. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy, że częściowo ul. Narożna posiada nawierzchnię asfaltową oraz z destruktu. Brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowej na rozbiórkę nawierzchni asfaltowej oraz z destruktu.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w rozbiórkę nawierzchni.

Odpowiedź: Jak na pytanie 1.

3. Brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowej na cięcie nawierzchni asfaltowej przy styku ul. Narożnej z ul. Łódzką i ul. Plebiscytową.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycję kosztorysową.

Odpowiedź: W ofercie należy przyjąć cięcie nawierzchni asfaltowej na połączeniach ul. Narożnej z ul. Łódzką i ul. Plebiscytową w ilości 26 mb.

4. Zgodnie z projektem należy wbudować krawężniki betonowe najazdowe o wym. 12x25 cm.

Czy Zamawiający pozwoli na wbudowanie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm, które są dostępne na naszym rynku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników betonowych najazdowych 12*25 cm lub zamiennie 15*22 cm.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 12 ust. 3 i 4 SIWZ: cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty wynikające wprost lub pośrednio z innych okoliczności wymienionych w SIWZ, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także ewentualny koszt uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itd. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Natomiast przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę danej części zamówienia i pomagają w oszacowaniu kosztów inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

Zuzi