

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.19.2017

Data:
2017-12-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja budynku basenu w Ostródzie.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; dalej: uPzp) udzielam wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.12.2017 r.:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o wyjaśnienie branży technologii basenowej:

- 1. W zestawieniu materiałowym podane jest dmuchawa SC40A550T- brak takiej dmuchawy na schematach oraz w samym projekcie, prosimy o informację do czego jest przewidziana. Prosimy również o wykaz dmuchaw dla wszystkich obiegów. Czy dmuchawy dla jaccuzi również wchodzi w zakres przetargu? jeśli tak to prosimy o podanie ich parametrów.*
- 2. W zestawieniu materiałowym występuje lampa UV. W projekcie natomiast nie ma o niej mowy. Również na żadnym ze schematów ona nie występuje. Dla jakiego obiegu jest przewidziana? Czy jest to lampa nisko czy średnio ciśnieniowa? Czy pozostałe obiegi również mają być wyposażone w lampy UV? jeśli tak to prosimy o przesłanie ich parametrów technicznych.*
- 3. Prosimy o wyjaśnienie które dokładnie pompy są przewidziane wymianą. Na schematach łącznie jest 19 pomp, projekt mówi o 14 pompach. Prosimy również o potwierdzenie parametrów wszystkich pomp przewidzianych wymianą. Czy pompy dla jaccuzi również wchodzi w zakres wymiany? Jeśli tak to prosimy o przesłanie ich parametrów.*
- 4. Prosimy o informację ile przepływomierzy wchodzi w zakres dostawy oraz jakie mają być średnice? w zestawieniu materiałowym jest 1 przepływomierz, na schematach jest ich więcej- prosimy o sprostowanie rozbieżności.*
- 5. Prosimy o informację ile komputerów basenowych wchodzi w zakres dostawy? w zestawieniu materiałowym mowa jest o 1, według schematów każdy obieg ma komputer basenowy.*
- 6. Prosimy o informację ile i jakie dokładnie pompki basenowe wchodzi w zakres dostawy? według zestawienia do wymiany są 2 pompki dozujące.*
- 7. Prosimy o zgodę na zastosowanie przepustnice z dyskami z PCV- takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane na basenach właśnie z uwagi na środowisko pracy jest w pełni odporne na ewentualną korozję co gwarantuje dłuższą, niezawodną pracę.*
- 8. Prosimy o rozważanie zmiany ilości dmuchaw do płukania filtrów. Sugerujemy, iż każdy obieg powinien mieć własną dmuchawę z racji ewentualnej awarii wyłączony zostanie 1 obieg, a nie 2 jak obecnie przewiduje Projekt.*
- 9. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości złoża dla poszczególnych granulacji w filtrach. Projekt i przedmiar mają różne ilości złoża.*
- 10. Prosimy o dołączenie do dokumentacji zestawienia materiałowego PCV.*
- 11. Prosimy o informację czy pompy mają być wyposażone w kompensatory drgań, jeśli tak to prosimy o ich wykaz.*
- 12. Prosimy o dołączenie rzutu z rozmieszczeniem nowych urządzeń oraz trasami rurociągów z zaznaczonymi granicami opracowania- bez tej informacji nie możliwe sumienne wyliczenie materiałowe do montażu PCV.*
- 13. Prosimy o potwierdzenie, że zbiorniki magazynowe na wodę nie wymagają żadnych prac naprawczych- zgodnie z projektem.*
- 14. Prosimy o potwierdzenie, że złom z demontażu przechodzi na wykonawcę- zgodnie z przepisami, firma dokonująca demontażu jest wytwórcą odpadu i ma prawny obowiązek zutylizowania go.*

Odpowiedź:

1. Wszystkie dmuchawy i ich przeznaczenie są podane w „Przedmiarze robót”.
2. Stosowania lamp UV na obiekcie nie przewiduje się.
3. Nie przewiduje się wykorzystywania starych pomp. Parametry pomp zawarte są w opisie technicznym i przedmiarze robót.
4. Ilość i średnice przepływomierzy zawarte w przedmiarze robót.
5. W zakres dostawy wchodzi komputery basenowe w ilości zgodnej z przedmiarem robót.
6. Ilość i typy pomp dozujących zawarte w przedmiarze robót.
7. Należy zastosować przepustnice międzykołnierzowe niewymagające dodatkowych uszczelek kołnierzowych o korpusach ze stopów lekkich i dyskach nierdzewnych przeznaczonych dla instalacji basenowych.
8. Dopuszcza się zastosowanie odrębnych dmuchaw dla każdego obiegu
9. Należy zastosować złoża filtracyjne o składzie i ilości zgodnej z załączonym wykazem i przedmiarem robót.
10. Nie przewiduje się sporządzania szczegółowego zestawienia rurociągów, kształtek i armatury. Oferent winien obliczyć koszt kompletu dla każdego obiegu na podstawie własnego doświadczenia, poprzez zastosowanie odpowiedniego przelicznika w zależności od wydajności filtracji i stopnia złożoności instalacji.
11. Nie wymaga się stosowania kompensatorów drgań.
12. Rozmieszczenie nowych urządzeń jest pokazane w projekcie. Szczegółowy przebieg rurociągów pozostawia się w gestii Wykonawcy dopuszczając jednocześnie możliwość częściowego wykorzystania istniejących rurociągów pod warunkiem spełniania warunków STWiOR i udzielenia na te elementy gwarancji.
13. Do wyceny należy przyjąć regenerację i uszczelnienie wewnętrznych powierzchni betonowych zbiorników wyrównawczych w ilości 120 m².
14. Wykonawca w cenie oferty musi skalkulować koszt dokonania utylizacji wszelkich odpadów. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszystkie „Kart przekazania odpadu”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia się treść SIWZ:

- rozdział 26 „Zestawienie materiałów” opisu technicznego do projektu „Modernizacja budynku basenu na działce nr ewid. 363/5 przy ul. Jana Pawła II w Ostródzie. Projekt budowlany. Technologia uzdatniania wody basenowej” należy uznać za nieaktualny. Uaktualnione zestawienie podstawowych urządzeń zamieszcza się w załączeniu do niniejszego pisma.
- termin wniesienia wadium, określony w § 8 ust. 1, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1- **70.000,00 PLN** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);
Część 2- **10.000,00 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-01-10 do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: **91 2030 0045 1110 0000 0244 7620**. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018-01-10 o godz. 08:00
2) (...)”
- termin składania i otwarcia ofert, określony w § 11 ust. 2 i 3, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„2. Termin składania ofert upływa dnia **2018-01-10 o godz. 8:00**.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **2018-01-10 o godz. 8:15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208.**”

Z wyrazami szacunku

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Norbert Gesek
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

W załączeniu:

- zestawienie materiałów