

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.3.2018

Data:
2018-02-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: uPzp) udzielam wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 21.02.2018 r.:

(...) kieruję do Państwa prośbę o wyjaśnienie pozycji 20-25 przedmiaru robót branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Poz. 20- na 1 kpl (1 szt. aparat DXP 125 + 1 szt. cewka nadprądowa +4 szt. przycisk p.poż.)

Poz. 21- na 1 kpl (1 szt. ochronnik)

Poz. 22- na 1 kpl (1 szt. aparat P304 24/003A)

Poz. 23- na 1 kpl (1 szt. aparat R 303)

Poz. 24- na 1 kpl (1 szt. aparat S 301 16A, 1 szt. 10A, 1 szt. 6A)

Poz. 25- na 1 kpl (1 szt. aparat S303 B 25A)

Jednocześnie przypominam, że przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ (w tym do dokumentacji projektowej), przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę zamówienia i pomagają w oszacowaniu kosztów inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 21.02.2018 r.:

(...) kieruję do Państwa prośbę o sprecyzowanie parametrów drzwi harmonijkowych (ścianki mobilnej), a mianowicie: izolacyjność akustyczna, kolor oraz materiał z jakiego takie drzwi miałyby zostać wykonane, itp.

Odpowiedź:

Należy skalkulować drzwi harmonijkowe (ściankę mobilną) o następujących parametrach:

Ścinaka mobilna (drzwi harmonijkowe) 500/220 cm;

Klasa odporności ogniowej: wg PN-EN 13501-1 / DIN 4102 - EI-60;

Izolacyjność akustyczna: zgodnie z normą akustyczną: PN-B-02151-3 / DIN EN 20140-3, P = 40 dB- 42 dB.

Wysokość: do 2200 mm, długość 5000 mm.

Połączenia pionowe segmentów: zawiasy czopowe dwuskrzydłowe.

Czołowe profile aluminiowe z uszczelkami wpustowymi.

Wykończenie powierzchni: laminat, fornir, powierzchnie malowane.


Zawieszenie: jednopunktowe, symetryczne lub asymetryczne.

Szyny prowadniczo-nośne: ok. 66 x 70 mm do 71 x 110 mm - (z półką do sufitu podwieszanego).

Składanie: dwustronne.

Regulacja pionu: na wiszących segmentach.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz