



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.8.2018

Data:
10.05.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie.

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1]:

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 09.05.2018 r.:

„(...) prosi o wyjaśnienie zapisów SIWZ:

Część 2- ścieżka rowerowa na odcinku ul. Graniczna- Partyzantów

1. Zgodnie z projektem należy ustawić krawężnik kamienny o wym. 15x30 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem robót krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?
2. Zgodnie z projektem należy ustawić obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem krawężnik betonowy najazdowy o wym. 8x22 cm (taki wymiar nie istnieje). Jaki materiał przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego?
3. Zgodnie z projektem należy ścieżkę wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm, natomiast zgodnie z przedmiarem z kostki gr. 8cm. Z jakiej kostki ma być wykonana ścieżka?
4. Prosimy o określenie kolorystyki kostki.”

Odpowiedź:

1. Należy wycenić krawężnik betonowy 15/30 cm.
2. Obrzeża betonowe 8/30 cm.
3. Kostka o grubości 6 cm.
4. Kostka w kolorze czerwonym.

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

Podstawa prawna:

[1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: uPzp).