

## Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) [1]

Nasz znak:  
ZP.271.13.2018

Data:  
06.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Oddymianie budynków przedszkoli w Ostródzie.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

### Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 04.07.2018 r.:

1. Czy w zakresie prac jest dostawa i montaż drzwi p.poż.? Jeżeli tak to proszę o przedstawienie zestawienia ślusarki drzwiowej. Czy mają to być drzwi stalowe, aluminiowe, drewniane, przeszklone?
2. Czy w zakresie jest wymurowanie ścian p.poż.?

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Drzwi zewnętrzne napowietrzające Al ciepłe ( $u < 1,4$ ) przeszklone górą, dołem panel, wewnętrzne p.poż. z klatek schodowych stalowe pełne z samozamykaczem blokowane elektrorygłem przyściennym, drzwi p.poż. do klas i pomieszczeń pomocniczych drewniane. Wymiary (w świetle ościeżnicy) zgodnie z rzutami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
2. Roboty ogólnobudowlane (zamurowania, otwory w ścianach i stropodachu, tynki, konstrukcja stalowa pod kłapy dymowe, malowanie) wchodzi w zakres zadania.

### Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 04.07.2018 r.:

Przedszkole Niepubliczne "REMIS"

1. Z uwagi na to, że istniejące okno jest wykonane na jednej ramie okalającej, nie ma technicznie możliwości montażu certyfikowanego okna oddymiającego.  
Czy oferent ma winien skalkulować wymianę całego zestawu z uwzględnieniem certyfikowanego okna/okien oddymiających.
2. Czy oferent ma dostosować wymiar okna oddymiającego zgodnie z normą PN-B-02877-4:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków- Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła- Zasady Projektowania”, czy ma zachować istniejące podziały.
3. Czy inwestor brał pod uwagę wydzielenie klatki schodowej ścianką systemową z wypełnieniem wełną mineralną o klasie odporności REI60?
4. W projekcie nie ma zawartej informacji z jakiej grubości bloczków ma być postawiona nowo projektowana ścianka?
5. Czy inwestor brał pod uwagę montaż hydrantów natynkowych slim?
6. Czy inwestor brał pod uwagę możliwość poprowadzenia instalacji w korytkach elektroinstalacyjnych?
7. Czy oferent ma skalkulować poszerzenie otworów i wymianę nadproży na wejściu do sal zajęć z przestrzeni kl. schodowej. Istniejące otwory są za wąskie i za niskie, aby osadzić w nich nowo projektowane drzwi EI30 90x200 w świetle.
8. Czy oferent ma skalkulować drzwi aluminiowe czy drewniane EI30 90 na wejściu do sal zajęć z przestrzeni kl. schodowej.
9. Na drodze ewakuacji znajdują się dwuskrzydłowe drzwi drewniane między schodami, a drzwiami wejściowymi do budynku. Czy oferent winien skalkulować ich demontaż oraz obrobienie po nich otworu.
10. Czy oferent ma skalkulować demontaż dwuskrzydłowych drzwi drewnianych oraz obrobienie po nich otworu. Drzwi znajdujących się na drodze ewakuacji między schodami, a drzwiami wyjściowymi z budynku.

### Wyjaśnienia Zamawiającego: (dotyczy części 3)

1. Należy skalkulować jeden cały zestaw.
2. Należy wizualnie zachować istniejący podział.

3. Ścianka murowana otynkowana z betonu lekkiego gr. 18 cm co umożliwia uzyskanie klasy odporności REI60.
4. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
5. Zamawiający dopuszcza montaż hydrantów natynkowych slim.
6. Wszystkie przewody należy przyjąć jako podtynkowe.
7. Należy skalkulować wykonanie otworów umożliwiających montaż drzwi o wym. w świetle min. 90/200 cm. Ponadto należy przyjąć do kalkulacji- drzwi zewnętrzne napowietrzające Al ciepłe ( $u < 1,4$ ) przeszklone górą, dołem panel, wewnętrzne p.poż. z klatek schodowych stalowe pełne z samozamykaczem blokowane elektrorygłem przyściennym, drzwi p.poż. do klas i pomieszczeń pomocniczych drewniane. Wymiary (w świetle ościeżnicy) zgodnie z rzutami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
8. Należy skalkulować drzwi drewniane.
9. Należy przyjąć demontaż drzwi i obrobienie otworu.
10. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ MIASTA

  
Czesław Najmowicz

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).