

Ostróda, dn. 12.12.2018 r.

dotyczy zamówienia: „**Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Ostróda**”
nr RL.271.38.2018 z dn. 06.12.2018 r.

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zamówienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do zmiany wymogu zaudytowania 2000 szt. opraw oświetleniowych do poziomu wykonania jednego audytu o ilości przynajmniej 750 opraw, który uzyskał dofinansowanie ze środków publicznych?

Wyjaśnienie 1.

Zamawiający nie zmienia powyższego wymogu w kryterium dostępu.

Pytanie 2.

W opisie przedmiotu zamówienia jest następujący zapis: „Audyt powinien zostać przeprowadzony dla każdej ulicy ... , tj. każda ulica powinna zostać zinwentaryzowana i opisana pod względem stanu aktualnego, posiadać zaproponowane warianty modernizacji, oraz posiadać opis wariantu rekomendowanego z szacunkiem efektu ekologicznego”

Otóż należy zauważyć że na pewno, w terenie system oświetlenia ulic nie dzieli się na ulice (jeden punkt zapalania dla jednej ulicy) tylko na poszczególne obwody oświetleniowe zasilane z poszczególnych szaf SO. Dlatego warianty oświetlenia powinny opracowywać poszczególne obwody szaf SO, a nie ulice, bo z obwodów na ulicach mogą być różne odejścia w inne ulice itd. Oczywiście obliczenia fotometryczne będą uwzględniały poszczególne ulice, ale wariant dotyczyć powinien zakresu obwodów całych szaf. Ma to uzasadnienie w ekonomicznym znaczeniu całości dokumentacji która ma być wykorzystana do dofinansowania i wykonania modernizacji, ponieważ raczej nie planujemy w Ostródzie przebudowy punktów zasilania uwzględniających zasadę że jeden punkt zasilania = jedna ulica. Zakres modernizacji opracowujemy tak aby w jak najwyższym stopniu wykorzystać istniejące linie zasilające, a więc istniejące obwody z poszczególnych szaf SO.

Czy Zamawiający zmieni zapis na taki aby poszczególne warianty dotyczyły obwodów zakresu poszczególnych szaf z uwzględnieniem ulic, a nie tylko ulic oddzielnie?

Wyjaśnienie 2.

Zamawiający dopuszcza opracowanie audytu oświetlenia dla obwodów szaf SO z uwzględnieniem ulic. Sposób wykonania audytu (w podziale na ulice bądź obwody) należy uzgodnić z Zamawiającym.

Jednocześnie ze względu na praktykę kalkulacji kosztów wykonania audytu oświetleniowego w oparciu o ilość punktów oświetlenia, powyższa zmiana nie ma wpływu na sposób wyceny oferty. Tym samym nie wpływa na konieczność zmiany terminu składania ofert.