

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) [1]

Nasz znak:
ZP.271.3.2019

Data:
15.02.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci burzowej na terenie miasta Ostróda.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 14.02.2019 r.:

„(...) jakie są pojemności każdego z osadników przed separatorem. Zamawiający załączył do przetargu wykaz i typy separatorów, natomiast nie ma żadnych danych odnośnie osadników. W celu prawidłowej wyceny pozycji 3 formularza kalkulacji ceny ofertowej potrzebne są informacje o pojemności wszystkich osadników.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W celu prawidłowej wyceny pozycji 3 formularza kalkulacji ceny ofertowej, z uwagi na zróżnicowanie pojemności osadników (od 3 do 12 m³) do wyceny należy przyjąć średnią wartość pojemności osadnika - to jest 7 m³.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

Podstawa prawna:

[1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Zuszeński