



Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.8.2019

Data:
11.04.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 08.04.2019 r.:

„(...) prosi o wyjaśnienie zapisów w zamieszczonych dokumentach przetargowych

1. Część 1- Budowa pomostu nad jeziorem Drwęckim

Zgodnie z opisem technicznym pkt 3 Opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych:

do budowy pomostu należy użyć drewna dębowego klasy C24, natomiast zgodnie z pkt 4 Opis przyjętych rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych należy wykonać:

Fundamenty- pale drewniane fi 25cm z drewna dębowego klasy C24

Podłużnice- belki 7x14 o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24

Pokład- z desek drewnianych o gr. 5 cm z drewna klasy C24

Klasa drewna C odnosi się do drewna iglastego, natomiast do drewna liściastego stosuje się klasę D. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego drewna należy wybudować pomost nad jeziorem Drwęckim.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W opisie technicznym omyłkowo wskazano drewno dębowe, w cenie oferty należy skalkulować drewno klasy C24.

Zamawiający zmienia treść SIWZ [2]:

- § 4 ust. 1 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin wykonania zamówienia:
1) Część 1: 90-120 dni od dnia podpisania umowy.
2) Część 2: 60-90 dni od dnia 01.09.2019 r.;
- § 11 ust. 2 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin składania ofert upływa dnia **2019-04-24** o godz. **8:00**”;
- § 11 ust. 3 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **2019-04-24** o godz. **8:15** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208”;
- ust. 4 pkt 2 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Część 2: dni od dnia 01.09.2019 r. (wypełnia wykonawca- min. 60 dni, maks. 90 dni);
- § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin wykonania zamówienia: część 1: 90-120 dni od podpisania umowy / część 2: 60-90 dni od dnia 01.09.2019 r.”;

Z up. BURMISTRZA MIASTA


Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej uPzp);
[2] art. 38 ust. 4 uPzp.

Załączniki:

- ujednolicony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
- ujednolicony wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).