

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.4.2019

Data:
18.03.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 11.03.2019 r.:

„Proszę o udostępnienie przedmiaru robót Części 2 w/w postępowania przetargowego w wersji edytowalnej.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 12.03.2019 r.:

„Zapytanie do przedmiotu zamówienia: „Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie” część 1

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje skucie strych posadzek i wykonanie nowych z uwzględnieniem:

- izolacji
- docieplenia warstw posadzkowych
- podbudowa z chudego betonu
- izolacja z folii
- wylanie nowej posadzki betonowej

Ze względu na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W wycenie należy przyjąć wykonanie bruzd w posadzkach pod instalacje wodno-kanalizacyjną. Wewnętrzne z odtworzeniem izolacji oraz podłoża pod posadzki.

Powyższe prace ujęte są w przedmiarze robót sanitarnych wewnętrznych zaplecza sali.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dnia 14.03.2019 r.:

„Proszę o wyjaśnienie:

1. Czy należy zdemontować i ponownie zamontować drabinki, brak pozycji w przedmiarze.
2. Czy należy zdemontować i ponownie zamontować osłony grzejnikowe, brak pozycji w przedmiarze.
3. Brak w przedmiarze kosztów rusztowań.
4. Czy oprócz w/w jest jeszcze coś, co należy usunąć z hali przed montażem podłogi sportowej.
5. Malowanie- ile jest powierzchni do malowania i jakie, proszę o również o informację, jaką farbę należy zastosować.
6. Brakuje w wycenie rozebrania ślepej podłogi (jak grube są deski) i legarów (wymiar legarów), usunięcia gruzu i śmieci między legarami.
7. Proszę o podanie wymiarów hali.
8. Jaka jest wysokość niecki hali, czyli wysokość od poziomu korytarza do płyty betonowej hali sportowej (wysokość nowej podłogi to 94 mm).
9. Ilość materiałów do utylizacji- podajecie Państwo 29,09 m3, czy to wszystko?
10. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie wykładziny z linoleum gr. 3,2 mm, zabezpieczonej fabrycznie powłoką XF na bazie poliuretanu PUR utwardzonego promieniami UV. Wykładzina nie wymaga akrylowania. Gwarancja 10 lat.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Należy przyjąć do wyceny demontaż i montaż drabinek w ilości 8 kpl.
2. Oslony grzejnikowe nie występują na obiekcie
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia kosztorysowego. Przedmiar robót służy pomocniczo do wyceny i ewentualne przyjęcie kosztu rusztowania należy kalkulować we własnym zakresie.
4. Na dzień ogłoszenia postępowania elementy wymagające demontażu w celu malowania nie występują.
5. Powierzchnia do malowania 680,67m² ogólnie dostępnymi farbami lateksowymi zmywalnymi.
6. Nie przewiduje się rozbiórki ślepej podłogi i legarów.
7. Wymiary hali: 41,8m*23,19m*8,9m.
8. Brak danych, nie wpływa to na wycenę prac budowlanych.
9. Tak.
10. Zamawiający zmienia treść SIWZ [2]. Anuluje się dotychczasową treść § 18 ust. 3 SIWZ i zastępuje następującą:

„Część 3- wymiana podłogi hali sportowej oraz malowanie ścian wewnętrznych hali sportowej.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) malowanie (odnowienie) ścian wewnętrznych- około 680,67m²;
- 2) instalację nawierzchni sportowej: z wykładziny grubość 3,2-6,0 mm, zabezpieczenie fabrycznie powłoką na bazie poliuretanu PUR utwardzonego promieniami UV, nie wymagająca akrylowania ; płyta OSB górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm, płyta OSB dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm, folia izolacyjna grubość minimum 0,15 mm, legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm; legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 500 mm; podkładki dystansowe lub kliny poziomujące, folia izolacyjna grubość min 0,15 mm; łączna wysokość podłogi ok. 94 mm. Nawierzchnia sportowa zgodna w 13 parametrach z normą 14904:2009 przeznaczona także do użytku przez niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich jak również pozwala użytkować salę przy organizowaniu imprez pozasportowych bez maty ochronnej; zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), przedmiarem robót (załącznik nr 4.3 do SIWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 5.3 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 6 do SIWZ).”

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ [2]:

- § 8 ust. 2 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
 - 1) w formie pieniądza: przelewem na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: **91 2030 0045 1110 0000 0244 7620**. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 26.03.2019 r. o godz. 08:00.
 - 2) (...);
- § 11 ust. 2 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin składania ofert upływa dnia **26.03.2019 r. o godz. 8:00**”;
- § 11 ust. 3 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **26.03.2019 r. o godz. 8:15** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208”;

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej uPzp);
[2] art. 38 ust. 4 uPzp.

