

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.15.2019

Data:
28.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Utworzenie otwartych stref aktywności w Ostródzie.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dnia 18.06.2019 r.:

- „1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a opisem z dokumentacji odnośnie lamp, prosimy o jednoznaczne określenie parametrów związanych z mocą opraw ledowych, czy mają być zastosowane oprawy 150W, zalecane 78W, czy 40W tak jak w opisie?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych o innym kształcie, jeśli spełnione zostaną założenia pod kątem strumienia świetlnego 5000lm oraz temperatury barwy światła na poziomie 4000K o wartościach w przedziale $\pm 10\%$?
3. Prosimy o udostępnienie trasy zasilania linii kablowych zasilających projektowane oświetlenie w poszczególnych 3 lokalizacjach.
4. Prosimy o udostępnienie tras prowadzenia przewodów do kamer w poszczególnych lokalizacjach.
5. Prosimy o udostępnienie schematu blokowego instalacji monitoringu poszczególnych lokalizacji, celem prawidłowego skalkulowania elementów CCTV.
6. Prosimy o przekazanie szczegółów dotyczących elementów radioodbiornika i nadajnika w zakresie CCTV oraz przekazanie konkretnych lokalizacji najbliższych budynków gminy miejskiej, celem prawidłowego zestawienia łączności oraz właściwej wyceny.
7. Czy monitoring w jednej lokalizacji ma być oparty na 4 kamerach oraz jednym rejestratorze zabudowanym w budynku Gminy Miejskiej?
8. Na jakiej zasadzie ma odbywać się przesył sygnału do centrum monitorowania w bud. UM Ostróda?
9. Czy Zamawiający dysponuje infrastrukturą światłowodową doprowadzoną od centrum monitorowania w budynku UM Ostróda do poszczególnych budynków Gminy Miejskiej, skąd ma zostać odebrany sygnał droga radiowa z poszczególnych lokalizacji stref aktywności?
10. Prosimy o określenie szczegółów odnośnie urządzeń, które Zamawiający chce zamontować w poszczególnych strefach aktywności.
11. Prosimy o określenie parametrów ogrodzeń systemowych wraz z podaniem ilości na poszczególnych strefach.
12. Prosimy o załączenie szczegółowych planów sytuacyjnych z lokalizacją urządzeń oraz wyszczególnieniem rodzaju nawierzchni. Załączone do SIWZ plany zagospodarowania nie mają nawet legendy.
13. Prosimy o załączenie planu nasadzeń na poszczególnych strefach wraz z parametrami roślin- załączone do SIWZ plany zagospodarowania tego nie obejmują.
14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Należy wycenić oprawy około 78W.
2. Tak.
3. W załączeniu plany zagospodarowania.
4. W załączeniu plany zagospodarowania. Przekaz radiowy wskazano linią zieloną przerywaną.
5. Wykonanie schematu blokowego instalacji monitoringu należy do obowiązków wykonawcy po wyborze producenta elementów monitoringu.

6. Wskazano na załączonych planach zagospodarowania.
7. W każdej lokalizacji należy skalkulować dwie kamery.
8. Istniejącą siecią z budynków wskazanych na załączonych planach zagospodarowania do centrum monitorowania w budynku Urzędu Miejskiego w Ostróda.
9. Tak.
10. Dobór urządzeń zależy od Wykonawcy. Urządzenia muszą spełniać wymogi wskazane w SIWZ i w wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.06.2019 r.
11. Zgodnie z wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.06.2019 r.
12. Plany zagospodarowania terenu w załączeniu, rodzaj nawierzchni wskazano w wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.06.2019 r.
13. Lokalizacja nasadzeń została zaznaczona na planach zagospodarowania zielonym kolorem.
14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie opisanym jak wyżej [2].

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej uPzp).
- [2] art. 38 ust. 4 uPzp.

Załączniki:

- plan zagospodarowania- ul. Plebiscytowa;
- plan zagospodarowania- Ogród Jakuba;
- plan zagospodarowania- ul. Piaskowa;