

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.17.2019

Data:
01.07.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie- ul. Grunwaldzka i ul. Drwęcka.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 28.06.2019 r.:

„ (...) prosi o wyjaśnienie zapisów w SIWZ:

1. Konstrukcja zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych

a) opis techniczny projektu- podbudowa z betonu C12/15 o r. 18 cm

b) SST D-04.06.01- podbudowa z betonu C16/20 o gr. 20 cm

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy skalkulować następującą konstrukcję zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych:

- warstwa ścieralna: kostka betonowa kolor czerwony o gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm;
- podbudowa betonowa C16/20 o gr. 20 cm;
- warstwa odsączająca o gr. 10 cm

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie opisanym jak wyżej [2].

Z up. BURMISTRZA MIASTA


Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

[1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej uPzp);

[2] art. 38 ust. 4 uPzp.

Łucja